

❖ 별첨 1-1

석면비산 측정 결과표

측정 일시 : 2022. 06. 13		측정 결과				
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL2211-1-01	부지경계선1	(KMS-5100 / 1ea)	10.11	240	0.0012	기준치 이하
WL2211-1-02	부지경계선2	(KMS-5100 / 1ea)	10.09	240	N.D.	검출한계 미만
WL2211-1-03	부지경계선3	(KMS-5100 / 1ea)	10.12	240	N.D.	검출한계 미만
WL2211-1-04	부지경계선4	(KMS-5100 / 1ea)	10.14	240	0.0008	기준치 이하
WL2211-1-05	위생설비	(KMS-5100 / 1ea)	10.12	40	0.0016	기준치 이하
WL2211-1-06	폐기물반출구1	(KMS-5100 / 1ea)	10.13	40	0.0040	기준치 이하
WL2211-1-07	폐기물반출구2	(KMS-5100 / 1ea)	10.10	40	0.0036	기준치 이하
WL2211-1-08	폐기물반출구3	(KMS-5100 / 1ea)	10.14	40	0.0036	기준치 이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

항목	석면 비산정도측정		측정일	2022. 06. 13		
측정시간	시작	08:35	종료	12:58	통보	16:35
투입장비	종류	KMS-5100 Pump	수량	8 ea		

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
부지경계선1	 <p>측정 시작 시간 : 08:35</p>	 <p>측정 종료 시간 : 12:38</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
부지경계선2	 <p>측정 시작 시간 : 08:40</p>	 <p>측정 종료 시간 : 12:42</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
부지경계선3	 <p>측정 시작 시간 : 08:45</p>	 <p>측정 종료 시간 : 12:48</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
부지경계선4	 <p>측정 시작 시간 : 08:50</p>	 <p>측정 종료 시간 : 12:55</p>	기준치 0.01 f/cc 이하

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
위생설비	 <p>측정 시작 시간 : 09:00</p>	 <p>측정 종료 시간 : 09:41</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
폐기물반출구1	 <p>측정 시작 시간 : 09:20</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:03</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
폐기물반출구2	 <p>측정 시작 시간 : 10:10</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:52</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
폐기물반출구3	 <p>측정 시작 시간 : 11:05</p>	 <p>측정 종료 시간 : 11:48</p>	기준치 0.01 f/cc 이하









❖ 별첨1-2









석면비산 측정 결과표

측정 일시 : 2022. 06. 14		측정 결과				
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL2211-2-01	부지경계선1	(KMS-5100 / 1ea)	10.10	240	N.D.	검출한계 미만
WL2211-2-02	부지경계선2	(KMS-5100 / 1ea)	10.13	240	N.D.	검출한계 미만
WL2211-2-03	부지경계선3	(KMS-5100 / 1ea)	10.11	240	0.0012	기준치 이하
WL2211-2-04	부지경계선4	(KMS-5100 / 1ea)	10.15	240	0.0010	기준치 이하
WL2211-2-05	위생설비1(별관)	(KMS-5100 / 1ea)	10.09	40	0.0028	기준치 이하
WL2211-2-06	음압기배출구1(별관)	(KMS-5100 / 1ea)	10.10	40	0.0024	기준치 이하
WL2211-2-07	폐기물반출구1(별관)	(KMS-5100 / 1ea)	10.12	40	0.0032	기준치 이하
WL2211-2-08	위생설비2(사무실)	(KMS-5100 / 1ea)	10.17	40	0.0032	기준치 이하
WL2211-2-09	음압기배출구2(사무실)	(KMS-5100 / 1ea)	10.13	40	0.0020	기준치 이하
WL2211-2-10	폐기물반출구2(사무실)	(KMS-5100 / 1ea)	10.15	40	0.0028	기준치 이하
WL2211-2-11	위생설비3(식당)	(KMS-5100 / 1ea)	10.08	40	0.0041	기준치 이하
WL2211-2-12	음압기배출구3(식당)	(KMS-5100 / 1ea)	10.12	40	0.0032	기준치 이하
WL2211-2-13	폐기물반출구3(식당)	(KMS-5100 / 1ea)	10.10	40	0.0020	기준치 이하
WL2211-2-14	위생설비4(사택)	(KMS-5100 / 1ea)	10.15	40	0.0032	기준치 이하
WL2211-2-15	음압기배출구4(사택)	(KMS-5100 / 1ea)	10.10	40	0.0024	기준치 이하
WL2211-2-16	폐기물반출구4(사택)	(KMS-5100 / 1ea)	10.12	40	0.0024	기준치 이하
WL2211-2-17	위생설비5(숙소)	(KMS-5100 / 1ea)	10.14	40	0.0028	기준치 이하
WL2211-2-18	음압기배출구5(숙소)	(KMS-5100 / 1ea)	10.11	40	0.0020	기준치 이하
WL2211-2-19	폐기물반출구5(숙소)	(KMS-5100 / 1ea)	10.09	40	0.0016	기준치 이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하







항목	석면 비산정도측정		측정일	2022. 06. 14		
측정시간	시작	08:20	종료	17:05	통보	21:45
투입장비	종류	KMS-5100 Pump	수량	10 ea		

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
부지경계선1			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 08:20	측정 종료 시간 : 12:22	
부지경계선2			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 08:23	측정 종료 시간 : 12:25	
부지경계선3			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 08:30	측정 종료 시간 : 12:33	
부지경계선4			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 08:34	측정 종료 시간 : 12:35	

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
위생설비1 (별관)	 <p>측정 시작 시간 : 08:40</p>	 <p>측정 종료 시간 : 09:20</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
음압기배출구1 (별관)	 <p>측정 시작 시간 : 08:48</p>	 <p>측정 종료 시간 : 09:30</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
폐기물반출구1 (별관)	 <p>측정 시작 시간 : 09:44</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:25</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
위생설비2 (사무실)	 <p>측정 시작 시간 : 10:30</p>	 <p>측정 종료 시간 : 11:14</p>	기준치 0.01 f/cc 이하

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
음압기배출구2 (사무실)			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 10:34	측정 종료 시간 : 11:15	
폐기물반출구2 (사무실)			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 12:01	측정 종료 시간 : 12:43	
위생설비3 (식당)			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 13:10	측정 종료 시간 : 13:52	
음압기배출구3 (식당)			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 13:15	측정 종료 시간 : 13:58	

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
폐기물반출구3 (식당)			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 13:22	측정 종료 시간 : 14:05	
위생설비4 (사택)			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 14:10	측정 종료 시간 : 14:52	
음압기배출구4 (사택)			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 14:13	측정 종료 시간 : 14:55	
폐기물반출구4 (사택)			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 15:14	측정 종료 시간 : 15:56	

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
위생설비5 (숙소)	 <p>측정 시작 시간 : 16:00</p>	 <p>측정 종료 시간 : 16:41</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
음압기배출구5 (숙소)	 <p>측정 시작 시간 : 16:10</p>	 <p>측정 종료 시간 : 16:54</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
폐기물반출구5 (숙소)	 <p>측정 시작 시간 : 16:20</p>	 <p>측정 종료 시간 : 17:03</p>	기준치 0.01 f/cc 이하

❖ 별첨 1-3

석면비산 측정 결과표

측정 일시 : 2022. 06. 28

측 정 결 과

시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL2211-3-01	부지경계선1	(KMS-5100 / 1ea)	10.12	240	0.0008	기준치 이하
WL2211-3-02	부지경계선2	(KMS-5100 / 1ea)	10.09	240	N.D.	검출한계 미만
WL2211-3-03	부지경계선3	(KMS-5100 / 1ea)	10.10	240	N.D.	검출한계 미만
WL2211-3-04	부지경계선4	(KMS-5100 / 1ea)	10.14	240	0.0010	기준치 이하
WL2211-3-05	위생설비	(KMS-5100 / 1ea)	10.11	40	0.0020	기준치 이하
WL2211-3-06	폐기물반출구1	(KMS-5100 / 1ea)	10.13	40	0.0032	기준치 이하
WL2211-3-07	폐기물반출구2	(KMS-5100 / 1ea)	10.16	40	0.0028	기준치 이하
WL2211-3-08	폐기물반출구3	(KMS-5100 / 1ea)	10.10	40	0.0032	기준치 이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

항목	석면 비산정도측정		측정일	2022. 06. 28		
측정시간	시작	09:10	종료	14:53	통보	18:40
투입장비	종류	KMS-5100 Pump	수량	8 ea		

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
부지경계선1			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 09:10	측정 종료 시간 : 13:10	
부지경계선2			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 09:12	측정 종료 시간 : 13:14	
부지경계선3			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 09:15	측정 종료 시간 : 13:17	
부지경계선4			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 09:21	측정 종료 시간 : 13:25	

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
위생설비	 <p>측정 시작 시간 : 09:30</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:12</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
폐기물반출구1	 <p>측정 시작 시간 : 09:35</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:18</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
폐기물반출구2	 <p>측정 시작 시간 : 09:40</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:25</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
폐기물반출구3	 <p>측정 시작 시간 : 14:10</p>	 <p>측정 종료 시간 : 14:53</p>	기준치 0.01 f/cc 이하

❖ 별첨 1-4

석면비산 측정 결과표

측정 일시 : 2022. 07. 01		측정 결과				
시료번호	측정지점	측정장비(종류/수량)	유량(l/min)	측정일시(분)	측정결과(f/cc)	검출석면종류
WL2211-4-01	부지경계선1	(KMS-5100 / 1ea)	10.08	240	N.D.	검출한계 미만
WL2211-4-02	부지경계선2	(KMS-5100 / 1ea)	10.13	240	0.0010	기준치 이하
WL2211-4-03	부지경계선3	(KMS-5100 / 1ea)	10.10	240	N.D.	검출한계 미만
WL2211-4-04	부지경계선4	(KMS-5100 / 1ea)	10.14	240	N.D.	검출한계 미만
WL2211-4-05	위생설비	(KMS-5100 / 1ea)	10.11	40	0.0024	기준치 이하
WL2211-4-06	폐기물반출구1	(KMS-5100 / 1ea)	10.12	40	0.0028	기준치 이하
WL2211-4-07	폐기물반출구2	(KMS-5100 / 1ea)	10.08	40	0.0036	기준치 이하
WL2211-4-08	폐기물반출구3	(KMS-5100 / 1ea)	10.12	40	0.0032	기준치 이하

- 석면안전관리법 시행령 석면배출허용기준 : 0.01개/cm³ (f/cc) 이하

항목	석면 비산정도측정		측정일	2022. 07. 01		
측정시간	시작	08:24	종료	14:05	통보	16:55
투입장비	종류	KMS-5100 Pump	수량	8 ea		

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
부지경계선1			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 08:24	측정 종료 시간 : 12:27	
부지경계선2			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 08:32	측정 종료 시간 : 12:35	
부지경계선3			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 09:10	측정 종료 시간 : 13:13	
부지경계선4			기준치 0.01 f/cc 이하
	측정 시작 시간 : 09:14	측정 종료 시간 : 13:17	

구분	사진		비고
	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	
위생설비	 <p>측정 시작 시간 : 10:00</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:42</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
폐기물반출구1	 <p>측정 시작 시간 : 10:10</p>	 <p>측정 종료 시간 : 10:53</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
폐기물반출구2	 <p>측정 시작 시간 : 11:02</p>	 <p>측정 종료 시간 : 11:45</p>	기준치 0.01 f/cc 이하
폐기물반출구3	 <p>측정 시작 시간 : 13:20</p>	 <p>측정 종료 시간 : 14:05</p>	기준치 0.01 f/cc 이하